ÜSTÖKÖS UTCA

ÉPÍTTETŐI ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN FELTÜNTETETT ALAPRAJZI ELRENDEZÉS
FELMÉRÉSSEL NEM ÉRINTETT TERÜLET!

felszálló vezeték a helyiségekhez

ø6x12
ø12x28
ø12x18
ø10x16
ø10x18
ø10/22

3Z01: FXAQ32P Q(hűt)=3,5kW
3Z02: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3Z03: FXAQ32P Q(hűt)=3,5kW
3Z04: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3Z05: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3Z06: FXAQ40P Q(hűt)=4,0kW
3Z07: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3Z08: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3P01: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3P02: FXAQ32P Q(hűt)=3,5kW
3P03: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3P04: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3P05: FXAQ32P Q(hűt)=3,5kW
3P06: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3P07: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3P08: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW
3P09: FXAQ25P Q(hűt)=2,5kW

ÉPÍTTETŐI ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN FELTÜNTETETT ALAPRAJZI ELRENDEZÉS
FELMÉRÉSSEL NEM ÉRINTETT TERÜLETI

II. EMELETI (TETŐSZINTI) BELSŐ UDVAR

ÁRPÁD FEJEDELEM

FRANKEL LEÓ

Készítő: 1139 Budapest, Röppentyű utca 73/A
PLAN DRIVE
Építész Kft.
www.plandrive.hu

Tervezői nyilatkozat:
Alulírott tervezői jogosultsággal rendelkező építész tervező kijelentem, hogy a tervezett építési tevékenység a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak megfelel.

Megbízó:
A Betegápoló Ingatlanos Rend Frankel Leó út 17-19. épületenergetikai felújításának KEHOP-5.2.1 - Hőtés
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
Hrsz.: 13465

Tervezők:
Építészet: Szitkai Zoltán okl. építészmérnök É 01—4462
Szombathy Vera okl. építészmérnök É 01—4741
okl. építészmérnök Pap Gábor É 01—11471
Gaál Csaba okl. villamosmérnök Vr-01—1142
okl. építőmérnök 11-14697

Tervezői jogkör:
–

Építtető:
A Betegápoló Ingatlanos Rend
1053 Budapest, Frankel Leó út 54.

Kivitelező:

Tervezői művezető:

Építőtelepész tender terv

Tervfázis:
1:50

Tervi azonosító:
– – –

Készítés dátuma:
A 2016. április hó

-
-
-

2.emelet,
3.emelet
VRV rendszer
elhelyezési
terve
GG-4